

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14/17746ПД

о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

«24» февраля 2015 года

Дата составления

г.Подольск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору, заместитель начальника отдела НД по Подольскому району подполковник внутренней службы Качкин Дмитрий Евгеньевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление прокурора о возбуждении административного дела
(ненужное зачеркнуть)

№ 14 от «06» февраля 2015 г. и материалы на юридическое лицо: Муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области «Службы единого заказчика»,
(полное наименование юридического лица)

находящееся по адресу: М.О., г. Климовск, ул. Железнодорожная, д.7А), 8 (495) 996-71-45, Межрайонная инспекция федеральной налоговой службой №5 по Московской области, № 102500268946 от 13.09.2002 года

(орган, зарегистрировавший юридическое лицо; номер регистрационного свидетельства) (юридический адрес)

обслуживаемого в ЗАО «Промсбербанк» г.Подольск, р/с 40702810710000000403.

(наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета)

установил, что «05» февраля 2015 года в период с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, нарушило нормы и правила пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противопожарном режиме), в жилом многоквартирном доме Муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области «Службы единого заказчика» расположенного по адресу: М.О., г.Климовск, ул.Октябрьская площадь, дом № 2,

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса; в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая отношение к делу;

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

1. а именно: Система дымоудаления содержится в не рабочем состоянии. (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Правила противопожарного режима (ППР) п 61)).

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, п. 1, ч. 1; 29.9; ч. 1, 3, 5; 29.10

(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

принимая во внимание

ст. 4.2 ч.1 п.1 КоАП РФ

(указываются смягчающие

и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь к административной ответственности: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области «Службы единого заказчика»,
(полное наименование юридического лица)

в виде штрафа 150.000 (сто пятьдесят) тысяч рублей,
(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

УФК по Московской области (Главное Управление МЧС России по МО)

(наименование получателя платежа)

ИНН 5036062440 КПП 503601001

(ИНН получателя платежа)

КБК 17711627000010000140 ОКТМО 46646000

РС 40101810600000010102 БИК 044583001

(номер счета получателя платежа)

Отделение 1 Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

(наименование банка и банковские реквизиты)

Код ОНД 17746 ПД штраф за нарушение требований пожарной безопасности

2. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии : у начальника УНД ГУ МЧС России по МО, г.Москва, ул.Обручева, дом 46 или в арбитражном суде г.Москва, проспект Сахарова, дом 18
(указать: должность вышестоящего лица и его адрес; вышестоящий орган и его адрес; соответствующий суд и его адрес)

3. Разъяснить, что при неуплате суммы штрафа в течение 30 дней штраф будет взыскан в принудительном порядке.

4. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы _____

_____, направленной на _____
(общая сумма расходов прописью) (перечень выплат свидетелям,

понятым, специалистам, экспертам или

переводчикам;

расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)

отнести на счет _____ бюджета.
(федерального или местного)

5. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы –

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

являющиеся вещественными доказательствами, _____
(принятое решение: оставление в деле

в течение всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) документы –

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

в) вещи –

(перечень изъятых вещей, приобретенных к делу)

(подпись лица, вынесшего постановление)

Д.Е. Качкин

(расшифровка подписи)

Копию постановления получил _____

25.02.2015 _____
(дата, подпись представителя юридического лица)

Сараева К.И.
(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

Копия постановления направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

исполнено « _____ » _____ 20 _____ г.